



OZNACZENIA

- Przewód miedziany ocynowany-górny
- Przewód miedziany ocynowany-dolny
- Przewód miedziany -górny
- Przewód miedziany -dolny

Schemat połączeń dla rury zasilającej i powrotnej identyczny

Długość obwodu pomiarowego projektowanego odcinka
sieci: druty dolne: 182m /druty górne : ok.250m

Dokładną długość każdego z obwodów ustalić reflektometrem
po zmontowaniu całej sieci

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL.KOZIELSKIEJ W GLIWICACH	
Nazwisko	Podpis	Podpis	Podpis		
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	05.2017		Rysunek Schemat instalacji alarmowej	
Sprawdzający:				Nr Rys. 6	
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice ul. Kozielska		Skala