


POZIOM PORÓWNAWCZY 213.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	223.61	223.63	223.66	223.54	223.60	223.50	223.63	223.64	223.65
RZĘDNA OSI SIECI	222.14	222.16	222.19	222.22	222.26	222.27	222.30	222.32	222.33
NAZIOM	1.40	1.40	1.40						1.23
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI	1.47	1.47	1.47						1.30
SPADKI, DŁUGOŚCI	14‰		12‰		320 1.0		14 0.8		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury preizolowane 2xØ76,1/140								
ODLEGŁOŚCI	0.0	1.8	3.5	6.2	9.4	10.5	12.8	14.8	15.5
Generator rysunkowy 7.33.7 (www.gst-qr.com.pl)									



## Zakład Usług Projektowych

**Zamawiający**

**Tytuł projektu**

**Tytuł rys.**

**Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135**

**Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Paulińskiej 7**

### Profil przyłącza

Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne	03.2019	1:100	U9.2/2018
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne			

Nr.rys

2-9.2/18

Nr.kol

2