



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Królewskiej Tamy 135; 44 – 100 Gliwice
tel: 32/3350105, 3350106, fax.: 32/3350107
www.pec.gliwice.pl, office@pec.gliwice.pl

PRZETARG

z publikacją ogłoszenia
na

Remont fotokomórek komory paleniskowej WP-70 nr 2

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEC Gliwice Sp. z o.o. udzielania zamówień nie objętych ustawą „prawo zamówień publicznych”.

Kwiecień 2019 r.


Handel
CA

**KLUZULA INFORMACYJNA (KONTRAHENCI OSOBY, KTÓRYMI KONTRAHENT SIĘ
POSŁUGUJE)**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr Regon 272857793, e-mail: office@pec.gliwice.pl, tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (zwany dalej Administratorem lub Spółką).
2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@pec.gliwice.pl
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 6.
4. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku ze złożeniem przez kontrahenta oferty w ramach prowadzonej przez niego działalności.
5. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
 - a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 - b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko,
 - c) inne dane zawarte w udostępnionych nam przez kontrahenta dokumentach (np. świadectwach posiadania określonych uprawnień).
6. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z:
 - 1) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– za które Administrator uznaje rozpatrzenie i przetworzenie oferty złożonej przez kontrahenta, zapobieganie oszustwom, stosowanie procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
9. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółkę dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO



Oświadczam, że wypełniłem określone w art. 13 lub art. 14 rozp. RODO obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty (uwaga: sprecyzować, o jaką ofertę chodzi ; podać nr i nazwę postępowania)



1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135 ogłasza przetarg na **Remont fotokomórek komory paleniskowej WP-70 nr 2.**

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Do kontroli jasności płomienia kocioł WP-70 nr 2 wyposażony jest w trzy fotokomórki bez systemu powietrza chłodzącego. Rezystancyjne fotoelementy są zainstalowane w przygotowanych do tego celu otworach komory paleniskowej kotła. Wypracowany sygnał rezystancyjny z fotoelementów jest wprowadzany do przetwornika analogowego, który jest wykorzystywany w systemie blokad kotłowych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Opis części dokumentacji zadania remontowego.

Wymagana dokumentacja w branży AKPiA wg załączonego poniżej wykazu:

Dokumentacja programowa, Dokumentacja montażowa oraz Dokumentacja związana:

- Wykonanie w uzgodnieniu z zamawiającym projektu technicznego. Forma projektu: w wersji papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej w formacie pdf (1 egz.). Projekt techniczny realizacji zadania należy wykonać między innymi zgodnie z założeniami projektu wykonawczego funkcjonującego i wykonanego dla tożsamej instalacji kotła WP-70 nr 1 i 3.
- Projekt techniczny winien zawierać: spis materiałów do wykorzystania w trakcie remontu, schemat tras kablowych zarówno sygnałowych jak i elektrycznych na udostępnionych podkładach przez zamawiającego, uproszczony schemat tras rurociągów powierza zaporowego, dokumentacje DTR zastosowanych skanerów płomienia.
 - 1) DTR urządzeń, aparatury.
 - 2) Instrukcje obsługi urządzeń.
 - 3) Atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury.
 - 4) Instrukcja eksploatacji dla elektromechanika (merytorycznie zgodna z aktualnymi wymaganiami przepisów: Dz.U. z 2013 r. poz. 492) w wersji papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej.
 - 5) Sprawdzenie stanu izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, prawidłowości połączeń, wyrównania i oporności linii.
 - 6) Sprawdzenie działania kompletnych torów pomiarowych i wykonawczych.
 - 7) Zbiorcze zestawienie ostatecznych nastaw skanerów płomienia (podanych w formie tabelarycznej).
 - 8) Zbiorcze zestawienie ostatecznych nastaw Wyremontowanego układu również z nastawami skanera płomienia.

b) Opis zakresu prac remontowych.

Wykonanie inwentaryzacji niezbędnej do wykonania zadania, dostawa sprzętu, prace demontażowe i montażowe, prace adaptacyjne, prace programowe, prace uruchomieniowe, wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie elektromechaników oraz pracowników eksploatacji. Realizacja zadania wymaga uwzględnienia całokształtu prac systemowych, prowadzenia okablowania zasilającego, sygnałowego oraz prac obiektowych koniecznych do osiągnięcia wymaganych parametrów oraz prawidłowego działania systemu blokad. Prawidłowej pracy skanerów płomienia jak i sprawności blokady kotłowej od zaniku płomienia. Należy przewidzieć między innymi zabudowę nowych skanerów płomienia wraz z uchwytem mocującym z przegubem kulowym w istniejących odgięciach komory paleniskowej z wykorzystaniem istniejących króćców montażowych, montaż instalacji powietrza zaporowego i chłodzenia skanerów płomienia. Instalację sprężonego powietrza podłączyć do istniejących sprężarek obsługujących kotły WP-70 nr 1 i 3 zapewniając możliwość wyboru sprężarki oraz zapewnić podłączenie alternatywnego układu chłodzenia z istniejącego systemu sprężonego powietrza dla potrzeb kotłowni WP-70. Wykonawca wykona instalację chłodzenia skanerów płomienia na własny koszt oraz dobroi linię powietrza w akcesoria jak: filtry powietrza, odolejacz, reduktory ciśnienia dla każdego z przetworników ciśnienia, zawory, zawory odcinające powietrza chłodzącego na każdym ze skanerów jak i powietrza chłodzącego elektroniki skanera, przetworniki ciśnienia do kontroli nadciśnienia powietrza wykorzystywanego do chłodzenia skanerów zgodnie ze standardem i projektem instalacji kotła WP-70 nr 1 i 3. Całość instalacji sprężonego powietrza winna być zabezpieczona antykorozyjnie i w stosownym kolorze dla sprężonego powietrza.

Przewidzieć zabudowę systemu okablowania zasilającego i sygnałowego, trzech sztuk jednokanałowych mierników Lumel NA5. Wszelkie urządzenia aktywne jak (switch zarządzalny Moxa) do zapewnienia transmisji danych z mierników Lumel zapewnia wykonawca zadania remontowego wraz z montażem. Dobór sprzętu transmisji danych powinien być zaaprobowany przez Inwestora. Zastosowane mierniki z barografem muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa dotyczące przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych normę PN-EN 61010 dla kategorii III instalacji. Sygnały analogowe z przetworników ciśnienia należy wprowadzić do szafy pomiarowej kotła znajdującej się przy kotle WP-70 nr 2. Szafę należy doposażyć z w redundantne zasilacze, seperatory standardu inwestora. Sygnał z przekaźnika dwustanowego jak i pętle prądową ze skanera wprowadzić we wskazane miejsce przez inwestora na nastawni cieplnej WP-70 z wykorzystaniem przekaźników bezpieczeństwa zgodnie z przedstawioną dokumentacją elektryczną inwestora.

Wykonawca winien przewidzieć podczas prowadzenia linii powietrza chłodzącego czy okablowania dobudowanie tras kablowych czy wsporników nośnych pozwalających na wykonanie przedmiotu zadania.

c) Opis części uruchomienia remontowanej instalacji.

W ramach prac uruchomieniowych należy wykonać: próby funkcjonalne, ruch próbny, optymalizację układu zaniku płomienia w dwóch etapach:



- 1) Wstępna kalibracja skanerów zaniku płomienia oraz mierników.
 - kontrola torów pomiarowych obiekt-nastawnia,
 - programowanie bargrafów,
 - kontrole funkcjonalne skanerów na postoju kotła wyremontowanego układu,
 - kontrola funkcjonalności i sprawności zadziałania układu automatyki na postoju kotła,
 - symulowanie zaników płomienia - programowo,
 - kontrola i kalibracja skanerów podczas pracy kotła na palnikach olejowych,
 - kontrola i kalibracja skanerów podczas pracy kotła na palnikach pyłowych.
- 2) Ostateczna kalibracja skanerów płomienia na ruchu kotła.
 - kontrola funkcjonalności i sprawności zadziałania układu automatyki zabezpieczenia blokady od zaniku płomienia.
 - prace konfiguracyjne,
 - kontrola pracy układu podczas spalania oleju lekkiego i węgla kamiennego.

d) Wymagania stawiane systemowi dozoru płomienia.

Instalację należy doposażyć w trzy skanery zaniku płomienia standardu inwestora zastosowanego na kotle WP-70 nr 1 i 3. Dostawca skanerów zapewni również:

- 1) Kompletność dostawy
 - urządzenia (kabel + uchwyt mocujący z przegubem kulowym)
 - nadzór
 - uruchomienie
 - optymalizacja
 - szkolenie.
- 2) Należy zapewnić autoryzowany serwis dostawcy skanerów przy uruchomieniu i konfiguracji.
- 3) Możliwość podłączenia powietrza zaporowego.
- 4) Zabezpieczenie optyki przed sytuacją awaryjną tj. nadciśnień w komorze paleniskowej.
- 5) **Trzyletni** okres gwarancji.
- 6) Podczas okresu gwarancji wymaga się utrzymania bezpłatnego serwisu, który zapewni wykonywanie przeglądów instalacji dozoru płomienia z przeprowadzeniem kalibracji skanerów po długim postoju kotła.
- 7) Wykonawca weźmie pod uwagę ewentualne doposażenie skanera w zespół izolujący i diafragmy, jeżeli inwestor uzna za stosowne na etapie rozruchowym.
- 8) Wszystkie materiały i sprzęt zapewnia wykonawca;

e) Warunki techniczno-organizacyjne.

- 1) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w Przedsiębiorstwie.
- 2) **Metody pracy należy uzgadniać z zamawiającym;**

- 3) Zamawiający zapewnia odpłatnie na czas prowadzenia prac miejsce na tymczasowe postawienie zaplecza socjalno- technicznego z przyłączami wody, kanalizacji, energii elektrycznej, telefonu i internetu;
- 4) Ze wszystkimi odpadami i złomem powstałymi w trakcie prowadzonych prac Wykonawca jako ich wytwórca, który nie prowadzi instalacji w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska jest zobligowany do postępowania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 Dz. U. z dnia 08.01.2013 poz. 21, wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów w sposób selektywny; wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonanie projektu do 17.07.2019 r.
- Zatwierdzenie projektu przez inwestora do 20.07.2019 r.
- Wykonanie robót na obiekcie: do 15.09.2019 r.
- Uruchomienie, ruch próbny oraz całkowite zakończenie prac: do 15.11.2019 r.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

- 1) O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - e) nie wyrządzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia
 - f) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa,
 - g) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 - h) wnieśli wadium,
 - i) **uczestniczyli w wizji lokalnej.**
- 2) W ramach powyższych wymogów zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
 - a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 5.1) b) wymagane jest:

wykazanie się posiadaniem przez osoby, które będą wykonywać prace na obiekcie stosownie do zakresu wykonywanych prac oraz pełnionej funkcji:

- świadectw kwalifikacyjnych typu "E" grupa II pkt. 1 i 10 oraz gr I pkt. 2 i 10
 - świadectw kwalifikacyjnych typu "D" grupa II pkt. 1 i 10 oraz gr I pkt. 2 i 10 (min. 1 osoba),
 - świadectwa badań wysokościowych minimalnie do 3m.
- b) wykazanie się co najmniej pięcioma robotami montażowymi w sektorze energetyki zawodowej w okresie 3 ostatnich lat.
- c) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 5.1 c wymagane jest:
- przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które powstaną przy wykonywaniu robót.

3) Spełnienie powyższych warunków następuje poprzez podpisanie oświadczenia (formularz ofertowy) i dołączenie dokumentów, wyszczególnionych w pkt. 7 niniejszego dokumentu.

4) Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę:

- który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał lub wykonał nienależycie zamówienie udzielone mu przez PEC Gliwice Sp. z o.o.,
- który znajduje się w sporze z PEC Gliwice w związku z udzielonym mu zamówieniem.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT.

Każdy oferent składa w przetargu tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu, przygotowaną zgodnie z niniejszymi warunkami. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym nośnikiem. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Ponadto wszystkie strony oferty (zawierające treść) winny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Wszystkie kopie dokumentów winny być opatrzone pieczętką : „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco:
Numer sprawy 004543/19

Przetarg na: „**Remont fotokomórek komory paleniskowej WP-70 nr 2.**”

Ponadto zawierać powinno nazwę i adres zamawiającego jak i nazwę i adres oferenta.

Oferowana cena jest ceną ryczałtową kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 nin. specyfikacji.

Oferent podaje cenę netto. Będzie ona podstawą porównania ofert.

Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

7. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej i zawierać:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
- 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do składania oświadczeń woli);
- 3) ściśle sprecyzowane warunki gwarancji i serwisu;
- 4) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zdanja;
- 5) lista materiałowa głównych elementów zadania remontowego jak: skanery płomienia, bargrafy, przetwornik ciśnienia wraz z przedstawieniem kart katalogowych wybranych urządzeń, armatury przygotowania powietrza chłodzącego, przekładników bezpieczeństwa;
- 6) opis techniczny oferowanej instalacji wraz z wyszczególnieniem:
 - specyfikacji dostaw głównych jej podzespołów: skanery płomienia
 - szkic usytuowania i rozmieszczenia głównych elementów instalacji powietrznej;
- 7) dowód wniesienia wadium wraz z informacją nt. nr konta, na które należy dokonać zwrotu;
- 8) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w punkcie 5:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 - c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (tj. będą wykonywać prace na terenie PEC- Gliwice Sp. z o.o.) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
 - d) kserokopie uprawnień jak pkt. 5.2a;
 - e) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- 9) Oświadczenie o spełnieniu wymogów opisanych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych wg. wzoru str. 2;

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać **do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 10:00**, w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego - w kancelarii, pokój nr 115.

(Kancelaria czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00)

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 113

(światlica) w dniu **31 maja 2019 r. o godz. 10:30**

9. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY.

Do 10 lipca 2019 r.

10. WADIUM

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości

4.000,00 zł /cztery tysiące złotych 00/100/

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

-w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej -

Gliwice sp. z o.o.: ING Bank Śląski III Oddział Gliwice

nr konta 90 1050 1230 1000 0022 6101 9190,

-gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych,

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty dokument potwierdzający dokonanie wpłaty. Na poleceniu przelewu należy wpisać nazwę przetargu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Oryginał dokumentu winien być wpięty do oferty w sposób umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałej oferty.

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium w przypadku gdy nastąpiła konieczność ponownego badania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Wadium zostanie zatrzymane, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub też zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca nie uzupełni dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

11. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Oferent może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia.

Zamawiający odpowiada niezwłocznie na każde zapytanie, które wpłynie nie później niż do dnia 27.05.2019 r. do godziny 15.00. Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w postępowaniu na adres dz@pec.gliwice.pl, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania należy kierować na adres office@pec.gliwice.pl kopia dz@pec.gliwice.pl powołując się na numer sprawy **004543/19**

Oferent zobowiązany jest do udziału w wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty. Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień 14.05.2019 r. godzina 11.00 - zbiórka oferentów na portierni głównej przedsiębiorstwa.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Mirosław Wardal tel. (32) 335-0-243 (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Słusznik tel. 32/335-0-104 (w zakresie formalnym).

12. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1) cena (netto) - 100 %

przeliczana wg wzoru:
$$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej / najtańszej /}}{\text{cena kolejnej oferty}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamówienia,
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

13. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, a informację o wyborze oferty umieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz stronie internetowej.
2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą.

3. Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie ważności oferty.

14. POZOSTAŁE INFORMACJE

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy „prawo zamówień publicznych”, w tym nie przysługuje prawo do protestów i odwołań w jej rozumieniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców lub wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

15. WARUNKI UMOWY / PŁATNOŚCI

Termin płatności – przelewem, 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

16. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

- 1) Zadeklarowana cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
- 2) Prawo fakturowania nastąpi w dniu podpisania przez pełnomocników Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru robót wg wzoru Zamawiającego.
- 3) Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do kancelarii Zamawiającego.
- 4) Przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, Wykonawca wyda Zamawiającemu „Kartę gwarancyjną”, której wzór stanowić będzie załącznik do umowy.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego wg zasad wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:

- formularz ofertowy

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Zatwierdzam:.....Budolf Władysławski.....

Wardel
Cał