
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
215,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
1:100
1:500
2xDN 200/315 L=230,5m
2xDN 150/250 L=133.5m
2xDN 40/110
2xDN 40/110
2xDN 150/250 L=49.0m
2xDN 125/225 L=55.0m
Kontynuacja profilu z Arkusza 1
Droga asfaltowa
Towarowa
Chodnik bet.
Torowisko
Torowisko tramwajowe
ul. Chorzowska
Przewiert
Nawierzchnia betonowa
Rura ochronna
Rura przewiertowa PE
Studnia z zaworem odpowietrzającym
Wymiennikownia w budynku biurowym przy ul. Chorzowskiej 117
Wymiennikownia w budynku magazynowym przy ul. Chorzowskiej 117
Wymiennikownia w budynku kotłowni przy ul. Chorzowskiej 117

UWAGI:
1. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe.
Przed przystapieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
2. Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
3. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego. Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
4. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.
5. Należy zachować minimalna głębokość przykrycia sieci ciepłowniczej od terenu istniejącego/ projektowango:
    - dla terenów zielonych chodników - 0,5m,
    - dla ruchu samochodów osobowych max do 3,5t - 0,6m,
    - dla ruchu samochodowego ciężarowego 0,8m.

i - projekt Łukasz Kłak
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 44a IIp.,
kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor : Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp z o.o.
ul.Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt : Sieć cieplna z przyłączami

Temat proj.: Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej,
Nad Bytomką w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem

Temat rys. : Profil podłużny, Etap 1 i 2 - ark. 2

	Imię i Nazwisko	podpis	1:100/500
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : Wrzesień 2017
			nr proj.: 212/2017 PBW
Sprawdził :	mgr inż. Marta Kasprzyk-Dragon upr. nr SLK/4065/POOS/12 - wod-kan-gaz-co		nr rys.: 03.2A