



UWAGI:

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć o ok. 0,3m
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,1m. Minimalna grubość ubitej zasyпки wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL. ŚW. MICHAŁA 21-25 W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	08.2017			
				Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice : ul. Św. Michała 21-25		Skala